

ANHANG 2**Minimale Dämmstärken bei Verteilungen der Heizung sowie bei Warmwasserleitungen (Art. 13 Abs. 1)**

Rohrnenweite		Dämmstärke	Dämmstärke
[DN]	[Zoll]	bei $\lambda > 0,03$ W/mK bis $\lambda \leq 0,05$ W/mK	bei $\lambda \leq 0,03$ W/mK
10 – 15	3/8"	40 mm	30 mm
20 – 32	3/4" – 1 1/4"	50 mm	40 mm
40 – 50	1 1/2" – 2"	60 mm	50 mm
65 – 80	2 1/2" – 3"	80 mm	60 mm
100 – 150	4" – 6"	100 mm	80 mm
175 – 200	7" – 8"	120 mm	80 mm